

**UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 63 /ĐTPT-TD
V/v phúc đáp Công văn số 1414/UBND
- NC ngày 24/05/2019 của UBND tỉnh.

Bình Phước, ngày 29 tháng 05 năm 2019

Kính gửi: UBND tỉnh Bình Phước

Nhận được Công văn số 1414/UBND- NC ngày 24/05/2019 của UBND tỉnh Bình Phước về việc xử lý thông tin từ đường dây nóng (Tin số 35 ngày 24/05/2019), Quỹ ĐTPT Bình Phước đã tiến hành kiểm tra tại hẻm 565, phường Tân Bình, Thành phố Đồng Xoài và làm việc với Đơn vị thi công.

Theo ý kiến của Đơn vị thi công tại Công văn số 275/CV-XLMN ngày 27/05/2019: Đơn vị thi công đã kiểm tra hiện trường thi công và theo hồ sơ thiết kế được duyệt thì đoạn cống dọc thoát nước chạy qua hẻm 565, phường Tân Bình, Thành phố Đồng Xoài không thiết kế, đầu nối vào hệ thống thoát nước hiện hữu. Sau khi Đơn vị thi công thống nhất ý kiến với Sở GTVT, UBND phường Tân Bình và Đơn vị thiết kế, hiện Đơn vị thi công đang tiến hành triển khai thi công phần đầu nối, đảm bảo khả năng thoát nước khu vực hẻm 565 và toàn tuyến ĐT 741. Đơn vị thi công sẽ hoàn thành trong thời gian sớm nhất.

Trên đây là báo cáo của Quỹ Đầu tư phát triển Bình Phước về việc xử lý thông tin đường dây nóng (Tin số 35 ngày 24/5/2019).

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TD.



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
XÂY LẬP MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 25/CV-XLMN

Bình Phước, ngày 27 tháng 05 năm 2019

V/v: xử lý thông tin đường dây nóng
(Tìn số 35 ngày 24/05/2019).

QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BÌNH PHƯỚC	
CÔNG VĂN ĐẾN	Số: 316 NGÀY 29/5/2019

Kính gửi: Quỹ Đầu tư phát triển Bình Phước

Công ty Cổ phần đầu tư xây lắp Miền Nam là đơn vị thi công công trình Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.741 đoạn Bàu Tru – Đồng Xoài theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Ngày 27/5/2019, Công ty nhận được văn bản số 59/ĐTPT-TD của Quỹ Đầu tư phát triển Bình Phước về việc xử lý thông tin đường dây nóng (Tin số 35 ngày 24/5/2019) theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Nội dung “Phản ánh, việc sửa nâng cấp đường ĐT741 đã làm tắc cống thoát nước, gây ngập lụt khu dân cư tại hẻm 565, phường Tân Bình, Tp. Đồng Xoài, ...”. Qua nội dung phản ánh trên, Công ty đã tiến hành kiểm tra hiện trường thi công, đồng thời đối chiếu hồ sơ thiết kế được duyệt, nay Công ty có ý kiến như sau.

1. Theo hồ sơ thiết kế được duyệt, đoạn cống dọc thoát nước chạy qua hẻm 565, phường Tân Bình không thiết kế, bố trí đầu nối vào hệ thống thoát nước hiện hữu. Như vậy, đơn vị thi công đang triển khai thi công đúng hồ sơ thiết kế được duyệt.

2. Qua kiểm tra hiện trường vào mùa mưa, hẻm 565 tồn tại hệ thống mương thoát nước hiện hữu thoát nước ra ĐT.741, sau khi trao đổi và xin ý kiến Sở GTVT, UBND phường Tân Bình và Đơn vị tư vấn thiết kế thì việc đầu nối hệ thống thoát nước hiện hữu hẻm 565, phường Tân Bình vào hệ thống thoát nước dọc tuyến ĐT.741 là cần thiết, đảm bảo khả năng tiêu thoát nước của khu vực.

3. Sau khi có ý kiến thống nhất của các bên, đơn vị thi công đang tiến hành triển khai thi công phần đầu nối này, đảm bảo khả năng thoát khu vực hẻm 565 và toàn tuyến ĐT.741. Đơn vị thi công sẽ hoàn thành trong thời gian sớm nhất.

Trên đây là ý kiến phản hồi của Công ty Cổ phần đầu tư xây lắp Miền Nam về việc xử lý thông tin đường dây nóng theo nội dung nêu trên. Kính đề nghị Quỹ Đầu tư phát triển Bình Phước tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, DA.



Huỳnh Thông Minh